



- UWAGA:
- WSZYSTKIE PROJEKTOWANE STOPY FUNDAMENTOWE NALEŻY WYKONAĆ NA WARSTWIE BETONU PODKŁADOWEGO GR. 100 MM.
 - PRZYJĘTY POZIOM POSADOWENIA FUNDAMENTÓW JEST ZMIENNY Z UWAGI NA NIEREGULARNE UKSZTAŁTOWANIE TERENU I WYNOŚ: -1,50 m p.p.p.; -1,95 m p.p.p.; -2,40 m p.p.p.
 - FUNDAMENTY NALEŻY POSADOWIĆ PONIŻEJ STREFY PRZEMARZANIA GRUNTU, KTÓRA DLA PROJEKTOWANEJ LOKALIZACJI WYNOŚI: H_{zm}=-1,1 m p.p.p.
 - ZBROJENIE STOP FUNDAMENTOWYCH WG SZCZEGÓŁÓW KONSTRUKCYJNYCH
 - WSZYSTKIE POWIERZCHNIE BETONOWE STYKAJĄCE SIĘ Z GRUNTEM NALEŻY IZOLOWAĆ 2X EMULSIJĄ ASFALTOWĄ
 - POSADOWIENIE FUNDAMENTU POWINIEN OKREŚLIĆ GEODETA WEDŁUG PLANU REALIZACYJNEGO.
 - FUNDAMENTY POSADOWIĆ NA GRUNTOCH RODZIMYM POCHODZENIA MINERALNEGO.
 - DNO WYKOPU PODLEGA ODBIOROM I WPISOM DO DZIENNIKA BUDOWY.
 - RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI PRZESZKROJÓW FUNDAMENTÓW.
 - POSADOWIENIE NA NIENARUSZONYM GRUNIE.
 - SLUPY KOTWIENIE DO FUNDAMENTÓW ZA POMOCĄ KOTWÓW ŁUKOWYCH M24 KL.10.9. – SZCZEGÓŁY KOTWIENIA WG PROJEKTU WYKONAWCZEGO

- UWAGA:
- FUNDAMENTY NALEŻY POSADOWIĆ NA WARSTWIE GEOTECHNICZNEJ II (ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO) T.J. PIASKI DROBNE O $\gamma_p=0,40$.
 - WYKOPY PRZED UŁOŻENIEM BETONU MUSZĄ ZOSTAĆ ODBIERANE PRZEZ UPRAWNIENEGO GEOTECHNIKA LUB GEOLOGA
 - JĘŻY W PROJEKTOWANYM POZIOME POSADOWIENIA WYSTĘPIĄ GRUNTY ORGANICZNE, NASYPY LUB GRUNTY O MAŁEJ NOŚNOŚCI NALEŻY SKONSULTOWAĆ TO Z PROJEKTANTEM.
 - FUNDAMENTY NALEŻY POSADOWIĆ NA PODŁOŻU JEDNORODNYM. NIE DOPUSZCZA SIĘ POSADOWIENIA NA GRUNTACH NASYPOWYCH O NIEKONTROLOWANYM ZAGĘSZCZENIU, GRUNTACH ORGANICZNYCH NP. TORFACH, NAMULACH.

Beton (fundamenty)	C25/30 (B30)
Beton (trzczenia)	C25/30 (B30)
Stal zbrojenia	A-III (B500SP)
Stal strzemion	A-III (B500SP)
Ołulwa	50 mm
Beton podkładowy	C8/10 (B10) 100mm
Poziom	+1,00 207,30 m n.p.m., p.p.p.

NAZWA I ADRES INWESTYCJI: BUDOWA ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO INNOWACYJNYCH MAŁYCH ELEKTROCIĘPŁOWNI BIOMETANOWYCH			
woj. lubelskie; pow. lubelski; jedn. ewid. 060910_2; obręb: 0010 Niedzwica Duża; działka nr 1194			
GAJ-STAL KONSTRUKCJE STALOWE		Inwestor: BIOPOLINEX Sp. z o.o. ul. Kunickiego 45 20-417 Lublin	
STADIUM PROJEKTU: PROJEKT BUDOWLANY		BRANŻA: KONSTRUKCYJNA	
IMIE I NAZWISKO:		UPRAWNIENIA:	
Projektant: mgr inż. Dawid Romaniuk		LUB/0092/PBkb/19	
Sprawozd. mgr inż. Tomasz Nowicki		LUB/0230/PWBkb/17	
X 2019		TYTUŁ RYSUNKU:	
skala: 1:100		RZUT FUNDAMENTÓW	
		NR RYS.	
		K-02	

Projekt ten jest własnością i jest autorem
Autorstwa. Kopia, kopiowanie, publikowanie oraz
używanie tych rysunków do jakiegokolwiek
celu bez zgody autora jest zabronione.
Wskazanie autora jest zabronione. Prawo autorskie